

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2020 оны 02-р сарын 14-ны өдөр

Дугаар БА-133/2020

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын 150 ортой хүчин чадал бүхий Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн харьяа III дугаар амбулаторийн өргөтгөл зорьтой 5 давхар, 1 дүгээр давхарт хүзүүвчээр холбогдсон, П хэлбэртэй хэсэгчилсэн зорьтой 2-3 давхар эмнэлгийн барилгын их засвар зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1022 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 33 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2020 оны 11 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний  
2020.02.14 БУ-022/2020
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар  
MSL-19-39, MSL-19-42,
- 2.3. Захиалагч:  
“Эрүүл Мэндийн Яам” Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, утас: 99991235
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч:  
“Голден Лайт Групп” ХХК 9011380136, БУ12-896/19, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 63-р байр утас: 70111689, 88114590, [info@glg.mn](mailto:info@glg.mn)
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага:  
“Хөргөлт сервис” ХХК, 9011136031, БУ12-447/17, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 26-р байр, 6 давхар, утас. 77331177, [info@khurgultservice.mn](mailto:info@khurgultservice.mn)  
“Инкон тек” ХХК, 9011709010, БУ18-1636/17, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, 10-р хороолол, энх тайвны өргөн чөлөө, 56 байр, 61 тоот, утас: 86111270, 89028446 [info@incontech.mn](mailto:info@incontech.mn)  
“Инжин-Илч” ХХК, 9011188072, БУ11-812/18, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Техник импорт ХК-ийн байр, 302 тоот, утас: 88119045  
“Диричест” ХХК, 9011324078, БУ11-812/18, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Москва хороолол, 131/6 байр 29 тоот утас: 99005577  
“Люмекс” ХХК, 9011279033, БУ18-322/19, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, бага тойруу, 14-8 тоот, утас: 99104760, [lvadorn112@yahoo.com](mailto:lvadorn112@yahoo.com)

“Лифткон” ХХК, 9011254043, ӨБ12-442/17, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, 13-р хороолол, 54-8 тоот утас: 99006791

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

“Скай лайн дизайн” ХХК 9011451043, ЗТ16-724/19, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р дөчин мянгат, 48-р байр 27-н тоот, холбоо барих утас: 96093869,

“Эм Эс Эл” ХХК 9011573077, ЗТ17-337/19, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо Алтан тэвш АОС байр, 110 тоот, утас: 99031447, [msl.architectsl@gmail.com](mailto:msl.architectsl@gmail.com)

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 19-р хороо 21-р хороолол утас: 99195769, 70181750, 70172003,

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

### Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын 150 ортой хүчин чадал бүхий Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн харьяа III дугаар амбулаторийн өргөтгөл зорьтой 5 давхар, 1 дүгээр давхарт хүзүүвчээр холбогдсон, П хэлбэртэй хэсэгчилсэн зорьтой 2-3 давхар эмнэлгийн барилгын их засвар зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл.....хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох.....хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

**Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт**

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын 150 ортой хүчин чадал бүхий Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн харьяа III дугаар амбулаторийн өргөтгөл зорьтой 5 давхар, 1 дүгээр давхарт хүзүүвчээр холбогдсон, П хэлбэртэй хэсэгчилсэн зорьтой 2-3 давхар эмнэлгийн барилгын их засвар зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

**Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн харьяа III дугаар амбулаторийн өргөтгөл зорьтой 5 давхар, 1 дүгээр давхарт хүзүүвчээр холбогдсон, П хэлбэртэй хэсэгчилсэн зорьтой 2-3 давхар эмнэлгийн барилгын их засвар**


Комиссын дарга:  
Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын  
хяналт зохицуулалтын газрын дарга

  
С. Төмөрдулам /

Нарийн бичгийн дарга:  
Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын  
хяналт зохицуулалтын газрын Барилга  
байгууламжийн хяналтын хэлтсийн дарга

  
12.23.  
Д. Жүрмэддорж /

Гишүүд:  
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын  
Барилгын техникийн хяналтын улсын  
ахлах байцаагч

*Барилгын тухай хуулийн 48.1-ийг зөвхөн  
амбулаторийн барилгын зорьгоор эдийн  
Зүүрмэг и 3.1.2-д дараагийн их давхар  
ахлах тусгай комиссын*  
  
У. Ёндон /

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын  
Эрчим хүчний хяналтын ахлах байцаагч

  
/ М. Энхжаргал /

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын  
Барилгын техникийн хяналтын улсын  
ахлах байцаагч

  
/ Б. Жаргал /

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын  
Эрүүл ахуй, Халдвар хамгааллын  
хяналтын улсын байцаагч

  
/ Э. Номин /

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын  
Өргөх механизмын хяналтын улсын ахлах  
байцаагч

  
/ Г. Эрдэнэхүү /

Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн харьяа III дугаар амбулаторийн өргөтгөл зорьтой 5 давхар, 1 дүгээр давхарт хүзүүвчээр холбогдсон, П хэлбэртэй хэсэгчилсэн зорьтой 2-3 давхар эмнэлгийн барилгын их засвар

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч



/ Б. Билгүүн /

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч



/ Б. Хашчимэг /

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч



/ А. Цэцэгмаа /

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын ахлах байцаагч



/ Д. Дуламрагчаа /

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч



/ Б. Отгонцэнгэл /

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын Барилгын зураг төслийн хяналтын хэлтсийн ахлах байцаагч, Дэд хурандаа



/ Л. Тэгшбаяр /

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Шинэ хэрэглэгчийн холболтын хэлтсийн дарга



/ Б. Хүрэлмөнх /

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер



/ Г. Магсаржалам /

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ийн Улаанбаатар хотын сүлжээ газрын Ерөнхий инженер




/ Н. Наранбаатар /

Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер



/ Д. Эрдэнэчимэг /

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл, Тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо



/ Б. Ганбаатар /

Үндэсний төв архивын зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч



/ Э. Шижиртуяа /

Нийслэлийн өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын мэргэжилтэн



/ Б. Мөнгөнхүү /

Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн харьяа III дугаар амбулаторийн өргөтгөл зоорьтой 5 давхар, 1 дүгээр давхарт хүзүүвчээр холбогдсон, П хэлбэртэй хэсэгчилсэн зоорьтой 2-3 давхар эмнэлгийн барилгын их засвар

Захиалагч байгууллага:


Эрүүл мэндийн яамны Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

 / Б. Мөнхтогтох /


Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга байгууламж захиалагчийн хяналтын хэлтсийн ахлах инженер

 / Б. Амарзаяа /

Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга байгууламж захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер

 / Б. Оюунсувд /

“Барилгын хөгжлийн төв”-ийн Барилга байгууламж захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер

 / Б. Хатанболд /

Зураг төсөл зохиогч байгууллага:

“Скай лайн дизайн” ХХК-ийн Ерөнхий архитектор

 / Ө. Алтаншагай /

“ЭМ ЭС ЭЛ” ХХК-ийн захирал

 / Г. Болормаа /

Ашиглалт хариуцсан байгууллага:  
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 / Ж. Болортуяа /

Ерөнхий гүйцэтгэгч:

“Голден лайт групп” ХХК-ийн Ерөнхий инженер

 / Л. Биндэрьяа /

Туслан гүйцэтгэгч:

“Хөргөлт сервис” ХХК-ийн инженер

 / Л. Ариунболд /

“Инкон Тек” ХХК-ийн Ерөнхий инженер

 / Б. Алтансүх /

“Инжин Илч” ХХК-ийн Ерөнхий инженер

 / Б. Содномцэрэн /


“Лифткон” ХХК-ийн захирал

 / Ц. Бат-Эрдэнэ /

“Диричест” ХХК-ийн захирал

 / Т. Лувсан-Осор /

“Люмекс” ХХК-ийн захирал

 / Ж. Лхагвадорж /

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО /ЗАЛУУС ГУДАМЖ/  
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗДТГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ 1 АВТОМАШИНЫ  
ДУЛААН ЗОГСООЛТОЙ, ЗООРЬТОЙ 8 ДАВХАР 1 БЛОК ХҮЧИН ЧАДАЛ БҮХИЙ  
200 /ХОЁР ЗУУ/ ОРТОЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН  
ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ  
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хороо /залуус гудамж/  
Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГазрын захиалгатай 1 автомашины дулаан  
зогсоолтой, зoorьтой 8 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 200 /хоёр зуу/ ортой эрүүл  
мэндийн төвийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын зааланд 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-  
ны өдөр 11:00 цагт 17 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хотын стандарт, хяналтын газрын дарга
2. Комиссын нарийн бичиг: Хотын стандарт, хяналтын газрын, Стандартын хэрэгжилт хяналтын хэлтсийн дарга
3. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, дэд бүтцийн хяналтын хэлтэс, улсын байцаагч
4. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын байцаагч
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК н мэргэжилтэн
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, техник хяналтын инженер
7. Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газар, инженер
8. Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК улаанбаатар хотын сүлжээ газар ахлах инженер
9. Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын мэргэжилтэн
10. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба, Газар ашиглалт, мониторингийн хэлтэс, Газар ашиглалт, барилга байгууламжийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
11. Онцгой байдлын ерөнхий газрын барилгын зураг төслийн хяналтын тасгийн дарга
12. Үндэсний төв архив Зураг төслийн баримтын архивийн зэрхлэгч
13. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын мэргэжилтэн
14. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах Байгууллагын мэргэжилтэн
15. Зураг төсөл зохиогч: "Каркас зураг" ХХК-ийн ерөнхий инженер
16. Ерөнхий гүйцэтгэгч: "Хөх бүрдний Эх" ХХК-ийн захирал

ХОТЫН СТАНДАРТ, ХЯНАЛТЫН  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах комисс  
С.Төмөрдулам

О.Оджаргал

С Содномпэл

С.Отгонжаргал.

Н Содномжамц

Э.Мөнхбаяр

Г.Үүрийнгэгээ

Б. Мөнхтуяа

Б.Анхтөр

Д.Сугар

Б.Мягмаржав

Я. Чулуун

Ц.Жаргал

Б. Ганбаатар

Ц Мөнхбаяр

Н. Энхтайван

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 17
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 17

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хороо /залуус гудамж/ Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГазрын захиалгатай 1 автомашины дулаан зогсоолтой, зорьтой 8 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 200 /хоёр зуу/ ортой эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комиссын нарийн бичгийн дарга Стандартын хэрэгжилт, хяналтын хэлтсийн дарга

О.Оджаргал

1. БНБД 11-04-16 дагуу зохиогч дүгнэлт гаргах
2. Хүчилтөрөгчийн зэс хоолойг далдлах
3. Мэс заслын хэсэгт автомат хаалга сольж хийх
4. Автомат хаалганы силиконыг дахин цэвэр үзэмжтэй байдлаар хийх
5. Дотор засал АЦӨ-нд хаалганы зай завсар, плитаг чигжих
6. Шаардлагатай байршилд тосгуур солих /мэс заслын болон сэхээн амьдруулах тасаг гэх мэт/ автомат угаалтуур тавих
7. Автомат шилэн хаалганд хуулга наах
8. Дээвэрлүү гарах шатанд хамгаалалт бариул хийх
9. Агааржуулалтын хоолойд анхааруулах тууз наах
10. Давхаруудын тоон тэмдэглэгээ хийх
11. Босоо душтэй өрөөний гадна ханыг ус чийгнээс хамгаалсан материалаар сольж засах
12. Цагны байрлал солих, бичвэрийг бүгдийг Монгол болгох /Хятад ханз, EXIT бичгийг солих/
13. Ханын хөндлөн болон босоо хагаралд тайлбар ирүүлж бүрэн засварлах
14. Радиаторын термостатуудыг бүрэн суурилуулах
15. Авто зогсоолын байршлыг солих
16. Граш руу орох хэсгийн усны трапд шийдэл гаргаж ажиллах
17. Налуу замыг шаардлагад нийцүүлж бүрэн засварлах
18. АЦӨ нд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулж тоноглол хийж дуусгах
19. Хаалганы бариулуудыг эмнэлгийн дотоод орчинд мөрдөгдөх шаардлагад нийцүүлж солих
20. Хэвтэн эмчлүүлэгчийн өрөөний харалдаа лифт байгаад тайлбар ирүүлэх

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын ДБХХ-н мэргэжилтэн Б.Содномпэл

Х  
Бар

1. Цонхны оптив төмөр засах
2. Барилгын тухай хуулийн 14-р зүйлд заасны дагуу НХАХТ-т баталгаа гаргаж ирүүлэх

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны мэргэжилтэн Д.Сугар

1. Газрын төлбөрийг бүрэн төлөх, төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт авах
2. Газар эзэмшлийн гэрээг дүгнэх акт авах
3. Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Улаанбаатар хотын сүлжээний газар , ахлах инженер Б.Мөнхтуяа

1. Гадна холбооны ажлын гүйцэтгэлийн акт, иж бүрдлийг нөхөн шалгуулах /гадна холбооны акт бүрдэл дутуу/
2. Дотор холбоо дохиоллын ил далд ажлын акт, ажлын явцын фото зургийг баталгаажуулж шалгуулах
3. Зарлан мэлээлэх системийн холболтыг гүйцээж бичлэгээр баталгаажуулж шалгуулах /1-6 давхар хүртэл/
4. Нэг давхарын хяналтын өрөөг цэвэрлэх, стандарт тохижуулах зургаар баталгаажуулж шалгуулах
5. Дотор холбоо дохиоллын ажлын зургийг нөхөн шалгуулах нэмэлтээр хийгдсэн ажлын өөрчлөлтийн зургийг үзүүлэх
6. Давхарын самбарт байгаа кабелуудыг хаяглах, цэгцлэх зургаар баталгаажуулах

Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэргэжилтэн Б.Мягмаржав

1. В1 давхарын авто зогсоолд бие даасан автомат гал унтраагуур төлөвлөх
2. 1-р давхарыг зорийн давхартай холбосон шатны хонгилд даралттай агаар үүсгэгчтэй гонх хаалт төлөвлөх
3. Гадна дулаалга хөөсөнцөр галд тэсвэрлэлтийн зэрэг шалгуулсан дүгнэлт нөхөж үзүүлэх
4. ОБЕГ-н зураг төсөлд магадлал хийгдсэн дүгнэлт нөхөж үзүүлэх

Хот байгуулалт хөгжлийн газрын мэргэжилтэн Б.Анхтөр

1. Ашиглалтанд авах хүсэлтэй байна

Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Архивын эрхлэгч Я.Чулуун

1. Архивд баримт бичиг хүлээлгэж өгөх, жагсаалтын дагуу баримтаа бүрдүүлж, бүрэн бүрдлийг хангаж өгөх
2. Үндсэн баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийн архивт хүлээлгэн өгөх, мөн заавар зөвлөмжийн дагуу хувийн хэрэг бусад холбогдох баримтыг цэгцлэх

Ус суваг удирдах газрын мэргэжилтэн Г.Үүрийнгэгээ

1. Гадна цэвэр усны худгийн тагийг хөдөлгөөнгүй болгож бэхлэх, дулаалгатай таг хийх
2. Цэвэр уснаас СХД-ийн МХГ-т сорьц өгч дүгнэлт гаргуулах
3. Шугам угаах, дүүргэлтийн төлбөр төлсөн баримт шалгуулах, хэрэглэсэн усны төлбөр төлөх, шугам угаалга хийсэн акт шалгуулах
4. Бохир усны худгуудийг цэвэрлэх, ховилыг өндөрлөн хийж гүйцээх, ажлын талбайг өндөрлөх, дулаалгатай таг, нягт хийж фото зургаар баталгаажуулах
5. СХД-ийн прокурорын газраас цэвэр усны холболт хийхийг зөвшөөрсөн албан бичиг шалгуулах үүрэг даалгавар өгсөн.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх станц ТӨХК-ийн мэргэжилтэн Э.Мөнхбаяр

1. Гадна дэд өртөөний бичиг баримтын бүрдлийг бүрдүүлж, залгах нарядын протокол авч үндсэн горимд оруулж холбох. СХХҮТ-тэй ЦЭХ-р хангах гэрээ байгуулах
2. 2020 оны 09-р сарын 23-ний өдрийн 15/04298/20 тоот техникийн нөхцлийн тусгай заалтыг 4,5 заасан заалтад заагдсанаар харьяа түгээх төвтэй гэрээ хийж үзүүлэх
3. Ерөнхий давхрыг шитэнд ААД-ийн дагуу аюулгүй ажиллагааны плакат, хаяг бичиглэл хийж, битүүмжлэл сайжруулах
4. Ерөнхий шитүүдийн угсралтыг зургийн дагуу хийж гүйцээх, Баттерийтийг байгууламжийг хийж үзүүлэх
5. Ерөнхий шитний оролт, гаралтын кабелиудыг зориулалтын дагуу тунелльд байршуулж, тусгаарлах хоолой суурилуулах
6. Фото зургаар баталгаажуулалтыг өгөх, төлбөр тооцоогүйг үйлдсэн акт бичиг үйлдэх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллагын мэргэжилтэн Б.Ганбаатар

1. Гадна налуу замын уртыг 1см өндөрт 12 см уртаар тооцож налуун уртыг стандартын дагуу болгох
2. Гадна үүднээс угтах үйлчилгээний ажилтны тавцан хүртэл хөтөч зам хийх
3. 1-7 давхар хүртэл тэргэнцэртэй иргэнд зориулсан ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуурыг MNS6055 стандартын шаардлага хангасан тусгай тоноглолыг суурилуулах
4. Цахилгаан шатанд харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж хаалга хаагдаж нээгдэх давхар зарлан мэдээллэх төхөөрөмж суулгах

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн мэргэжилтэн Н.Содномжамц

1. Гадна дулааны огтолгоо хийсэн худагт шугамын дулаалга хийх, цэвэрлэх
2. Дулааны узельд батлагдсан зургийн дагуу хими ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж суурилуулах
3. Дулааны худаг 2,3 шльфон компенсатор шинээр солих, чиглүүлэгч хийж өгөх, цэвэрлэх

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

СТАНДА  
ГАЗ

йгуулам  
руулах

1. Мэс заслын блокт стандартын шаардлагад нийцсэн, гар угаалтуурыг суурилуулах
  2. Мэс заслын блокны хаягийг тэмдэгжүүлэх
  3. Мэс заслын блокны эмч, ажилчид орох хаалгыг мэдрэгчтэй болгох
  4. 2 давхарын лабораторын хэсэг агааржуулалтын автомат систем суурилуулах
  5. Ундны усыг эрүүл ахуйн хими, нян судалалын шинжилгээнд хамруулах
  6. Каркас зураг ХХК биелэлтэнд дотоод хяналт хийх
- Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын мэргэжилтэн Ц.Жаргал

1. Халаалтын системд хийн ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж угсрах
2. Гадна цэвэр усны шугамын сорилт шахалтын актыг БТТ-ийн инженерээр баталгаажуулах
3. гадна бохирын худгын ажлын талбайг цэвэрлэх
4. Цэвэр усны худгийн тагийг бөхлөх, цэвэрлэх
5. Гадна дулааны шугамын дулаалгийг лэнтээр ороож бэхлэх
6. Өрөөнүүдийн халаах хэрэгсэлд термостат вентель суурилуулах
7. Прокурорын газартай зөвшилцөж албан бичиг авах

Каркас зураг ХХК-ийн ерөнхий инженер Ц.Мөнхбаяр

1. Ашиглалтанд авна
- СХДЭМТ дарга Ч.Өнөрсайхан

1. Хүчилтөрөгийн системийг далдлах
2. Мэсзаслын өрөөнүүдийн хаалгыг автомат гүйдэг хаалгаар хийх
3. 1-4 давхарын душний өрөөг плита наах
4. Сувилагч дуудах самбарыг өөрчлөх
5. Давхар бүрийн гарцын самбарыг өөрчлөх
6. Гаражийн усны хаялага шийдэх
7. Мэс заслын хагалгааны өрөөнүүдийн хаалга гар хүрхээргүй автомат хаалгатай болгох


Ашиглалтанд авна

1. Ашиглалтанд авна

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:


Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хороо /залуус гудамж/ Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГазрын захиалгатай 1 автомашины дулаан зогсоолтой, зорьтой 8 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 200 /хоёр зуу/ ортой эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах ашиглалтад оруулах.

Комиссын дарга:  
Хотын стандарт, хяналтын газрын  
дарга



..... / С.Төмөрдулам /

Комиссын нарийн бигийн дарга:  
Хотын стандарт, хяналтын газрын  
Стандарт хэрэгжилт, хяналтын  
хэлтсийн дарга



..... / О.Оджаргал /

АЛТЫН

лиглалтад